

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/13aebccf-1e77-398f-be39-4cbc1a23197a>

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Gewölbte Flammrohrböden (TRD 304)
Amtliche Abkürzung	TRD 304
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 8 TRD 304 - Sicherheitsbeiwert S [\(1\)](#)

8.1 Als Sicherheitsbeiwert S ist einzusetzen:

bei flachgewölbten Flammrohrböden nach Bild 1 und Formel (1) bzw. (2)	S = 1,8
---	---------

bei Flammrohrböden mit Verstärkungsring nach [Bild 2](#) und Formel (3) bzw. (4) S = 1,5

8.2. Bei Verwendung von Blechen nach DIN 17100 (s. [TRD 101](#) - Bleche) sind die Sicherheitsbeiwerte um 20 % höher einzusetzen als in Nummer 8.1 angegeben.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

