

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/1f438ee4-30e2-3eea-9a15-788e13640af3>

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519)
Amtliche Abkürzung	TRGS 519
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	keine FN

Anlage 1.4 TRGS 519 - Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan

(gemäß § 6 und [Anhang I Nr. 2.4.4 GefStoffV](#))

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

Die Anlage kann zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplanes für ASI-Arbeiten an Asbestprodukten ergänzend zur Anzeige verwendet werden.

Bei Arbeiten an schwach gebundenen Produkten nach Nummer 14.1 TRGS 519 sind ergänzende Angaben nach [Anlage 1.5](#) erforderlich (gilt nicht für Tätigkeiten geringen Umfangs nach Nummer 14.4).

Absender:

.....

Zur unternehmensbezogenen Anzeige vom:

Zur objektbezogenen Anzeige zum Objekt: vom:

1. Art des asbesthaltigen Materials

<input type="checkbox"/>	Spritzasbest	<input type="checkbox"/>	AZ-Dachplatten
<input type="checkbox"/>	Leichtbauplatten	<input type="checkbox"/>	AZ-Fassadenplatten
<input type="checkbox"/>	Dichtungsschnüre	<input type="checkbox"/>	sonstige AZ-Produkte :
<input type="checkbox"/>	sonstige schwach gebundene Produkte:	<input type="checkbox"/>	Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber (PSF)
		<input type="checkbox"/>	Flexplatten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IT-Dichtungen

<input type="checkbox"/>	Spritzasbest	<input type="checkbox"/>	AZ-Dachplatten
.....		<input type="checkbox"/>	sonstige fest gebundene Produkte:
		

2. Tätigkeit wird ausgeführt

<input type="checkbox"/>	außerhalb von Gebäuden	<input type="checkbox"/>	innerhalb von Gebäuden
--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

3. Beschreibung der Tätigkeit

.....

.....

4. Bewertung des Faserfreisetzungspotentials bzw. der Arbeitsmenge

<input type="checkbox"/>	Tätigkeit mit geringer Exposition,	<input type="checkbox"/>	Instandhaltung nach Nummer 17 TRGS 519
<input type="checkbox"/> emissionsarme Verfahren (ggf. DGUV Information 201-012 Nr.)		
<input type="checkbox"/> Tätigkeit mit schwach gebundenen Asbestprodukten geringen Umfangs nach Nr. 14.4		<input type="checkbox"/> Tätigkeiten mit asbesthaltigen PSF gemäß Anlage 9	
<input type="checkbox"/> Tätigkeit mit schwach gebundenen Asbestprodukten			
<input type="checkbox"/>	Tätigkeit mit Asbestzementprodukten		
<input type="checkbox"/>	Tätigkeit mit Asbestzementprodukten geringen Umfangs nach Nummer 2.10 Absatz 3 (< 100 m ²)		

5. Schutzmaßnahmen

5.1 Techn. Schutzmaßnahmen

nach	<input type="checkbox"/>	Nummer 14 bis 14.3 TRGS 519
------	--------------------------	-----------------------------

- Nummer 14.4 TRGS 519
- Nummer 15 TRGS 519
- DGUV Information
201-012 Nr.
- Nummer 16.2 TRGS 519
- Nummer 16.3 TRGS 519
- Nummer 17.2 TRGS 519
- Nummer 17.3 TRGS 519
- Nummer 17.4 TRGS 519
- [Anlage 9 TRGS 519](#)

einschließlich erforderlichen Wirksamkeitskontrollen.

Die Anforderungen werden	<input type="checkbox"/>	erfüllt	<input type="checkbox"/>	teilweise erfüllt
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------	-------------------

Soweit die Anforderungen nur teilweise erfüllt werden, sind die Abweichungen und die alternativen Maßnahmen zu beschreiben:

.....

.....

.....

.....

.....

Sicherheitstechnische Arbeitsmittel (z.B. Industriestaubsauger nach [Anlage 7.1 TRGS 519](#), Sprühgerät, Schleusen und dergl.):

.....

.....

.....

Angaben zu Absturzsicherungen (insbesondere bei Dacharbeiten):

.....

.....

.....

.....

5.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

<input type="checkbox"/>	Pflichtvorsorge wurde veranlasst
--------------------------	----------------------------------

Angebotsvorsorge wurde angeboten

Zulassung

<input type="checkbox"/>	liegt vor, Kopie ist beigelegt	<input type="checkbox"/>	nicht erforderlich
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

wurde bei folgender Arbeitsschutzbehörde beantragt:

.....

Betriebsanweisung / Unterweisung

<input type="checkbox"/>	Betriebsanweisung, Kopie ist beigelegt
--------------------------	--

Unterweisung der Beschäftigten am:

5.3 Persönliche Schutzmaßnahmen

Atemschutz

<input type="checkbox"/>	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (kurzzeitige Tätigkeiten von maximal 2 Std./Schicht)
--------------------------	--

- Halbmaske P2
- Vollmaske P3 mit Gebläseunterstützung
- Sonstiger Atemschutz

.....

Schutzkleidung:

Schutzanzug: Einweg	<input type="checkbox"/>	Typ Mehrweg	<input type="checkbox"/>	Typ
------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------

schwer entflammbar

Weitere persönliche Schutzausrüstung:

6. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

.....

7. Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

.....

.....
.....

8. Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

- nach abschließender Reinigung und visueller Kontrolle
- nach abschließender Reinigung, visueller Kontrolle und mehrfachem Raumlufwechsel
- nach Freimessung

_____ (Ort, Datum)	_____ (Verantwortlicher Betriebsleiter)
-----------------------	--