

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/20b0dce9-ccb1-3380-8e21-e805fc6857b3>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Allgemeine Anforderungen an Stationen (TRGL 201)
Amtliche Abkürzung	TRGL 201
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 4 TRGL 201 - Kälteschutz [\(1\)](#)

Ausrüstungsteile von Stationen müssen entsprechend den witterungsbedingten Temperaturen so beheizt werden, wie es für den einwandfreien Betrieb der Anlage erforderlich.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

