

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/31d70592-1de8-38af-a8d9-63cb7230b5ca>

| <b>Bibliografie</b>       |  |
|---------------------------|--|
| <b>Titel</b>              | Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr (DGUV Grundsatz 305-002) |
| <b>Amtliche Abkürzung</b> | DGUV Grundsatz 305-002   |
| <b>Normtyp</b>            | Satzung  |
| <b>Normgeber</b>          | Bund   |
| <b>Gliederungs-Nr.</b>    | [keine Angabe]   |

## Anhang

Tabelle 1:

Übersicht über zu prüfende Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr

**Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung - AFKzV - des Arbeitskreises V der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder und Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)**

### Vorwort

In Deutschland werden bei den Feuerwehren über 80.000 Feuerwehrfahrzeuge verwendet. Die in diesen Fahrzeugen befindlichen feuerwehrtechnischen Ausrüstungen und Geräte müssen ständig in einem einsatzbereiten Zustand gehalten werden. Nur so können sie gemäß ihrem Zweck auch einsatztaktisch richtig und sicher im Sinne des Arbeitsschutzes eingesetzt werden.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind als interne Leistungsträger in den Feuerwehren Gerätewarte eingesetzt, die mit sehr viel Engagement die anfallenden Arbeiten in oft mühevoller Detailarbeit verrichten.

Die folgende Liste entstand auf Grund eines Auftrags des AFKzV nach Vorarbeiten der Länder Baden-Württemberg, Berlin und Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Liste selbst ist eine Zusammenfassung aller bereits vorhandenen Prüfbestimmungen, die schon bisher zum Prüfumfang der Ausrüstungen und Geräte einer Feuerwehr gehörten. Durch die Zusammenstellung erscheinen jedoch die Prüfungstätigkeiten sehr umfangreich und werden eventuell erst an dieser Stelle im vollen Umfang bewusst.

### AFKzV und DGUV

#### Prüfung von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen der Feuerwehr (Stand Dezember 2020)

Bedeutung der in den Tabellen genannten Fußnoten:

|   |  |
|---|--|
| * | Bei einzelnen Ausrüstungen und Geräten ist auch die Sichtprüfung nach der Benutzung durch eine befähigte Person durchzuführen. |
|---|--|

\*\* Die Aufzählung in diesen Spalten ist nicht abschließend, es kann weitere jeweils anzuwendende Vorschriften usw. geben.

\*\*\* Benutzende Personen erhalten die notwendigen Informationen über den Inhalt der durchzuführenden Sichtprüfungen während ihrer Feuerwehraus-, -fort- und -weiterbildung.

\*\*\*\* Befähigte Personen erhalten die erforderlichen Kenntnisse während der Gerätewartausbildung nach FwDV 2 sowie entsprechender Fort- und Weiterbildungen sowie aus Herstellerangaben.

- 1 Benutzende Person (unterwiesene Person) \*\*\*
- 2 Befähigte Person\*\*\*\*
- 3 Sachkundige für PSAgA/RA nach DGUV Grundsatz 312-906 (= Befähigte Person i. S. dieses DGUV Grundsatzes 305-002 für die regelmäßige Prüfung von PSAgA/RA)
- 4 Elektrofachkraft
- 5 Hersteller, Autorisierte oder Sachverständige

Benutzende Personen erhalten die notwendigen Informationen über den Inhalt der durchzuführenden Sichtprüfungen während ihrer Feuerwehraus-, -fort- und -weiterbildung.

Befähigte Personen erhalten die erforderlichen Kenntnisse während der Gerätewartausbildung nach FwDV 2 sowie entsprechender Fort- und Weiterbildungen sowie aus Herstellerangaben.

**Tabelle 1**

Übersicht über zu prüfende Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr (nicht abschließend)

| Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug                      | Hergestellt nach | Sichtprüfung                      |                                  | Regelmäßige Prüfung |                  | W Pr |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------|
|  |                  | gem. § 11 (1)* DGUV Vorschrift 49 | gem. § 11 (2) DGUV Vorschrift 49 |                     |                  |      |
| DIN/EN/ISO                                       |                  | nach Benutzung                    | Sicht und Funktion               | Belastungsprüfung   | DGUV ...         | Ka   |
| <b>Schutzkleidung und Schutzgerät</b>            |                  |                                   |                                  |                     |                  |      |
| Chemikalienschutzanzug (Typ 1A oder 1B)          | DIN EN 943-2     | 1                                 | 2                                | alle 12 Monate 2    | alle 12 Monate 2 |      |
| Chemikalienschutzoverall (Typ 3)                 | DIN EN 14605     | 1                                 | 2                                | alle 12 Monate 2    |                  |      |
| Chemikalienschutzhandschuhe                      | DIN EN 374       | 1                                 | 1                                | alle 12 Monate 2    |                  |      |
| Schutzkleidung für die spezielle Brandbekämpfung | DIN EN 1486      | 1                                 | 1                                | alle 12 Monate 2    |                  |      |
| Warnkleidung                                     | DIN EN ISO 20471 | 1                                 | 1                                | alle 12 Monate 2    |                  |      |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>           | <b>Hergestellt nach</b>     | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |           | <b>W Pr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---|----------------------------|-----------|-------------|
|  |                             |                     |   |                            |           |             |
| Wathose                                      |                             | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Schnittschutzkleidung                        | DIN EN 381 DIN EN ISO 11393 | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Rettungsweste manuell und automatisch        | DIN EN ISO 12402            | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           | Re          |
| Ölschutzkleidung flammenhemmend              | DIN EN ISO 14116            | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Gehörschützer (Mehrweg)                      | DIN EN 352                  | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Kopfschutz                                   | DIN EN                      |                     |   | alle 12 Monate 2           |           | Int         |
| ▪ Feuerwehrhelm                              | 443                         | 1                   | 1 |                            |           |             |
| ▪ Industrieschutzhelm                        | 397                         | 1                   | 1 |                            |           |             |
| ▪ Helme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung | 16471                       | 1                   | 1 |                            |           |             |
| ▪ Helme für technische Rettung               | 16473                       | 1                   | 1 |                            |           |             |
| Gesichtsschutz                               | DIN EN 1731, 14458          | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Feuerschutzhaube                             | DIN EN 13911                | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Feuerwehrsutzkleidung                        | DIN EN 469                  | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Feuerwehrsutzhandschuhe                      | DIN EN 659                  | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Handschuhe gegen mechanische Risiken         | DIN EN 388                  | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Feuerwehrtiefel                              | DIN EN 15090                | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |           |             |
| Feuerwehrbeil                                | DIN 14924                   | 1                   | 1 | alle 12 Monate 1           |           |             |
| Atemanschluss (Vollmaske)                    | DIN EN 136                  | 1                   | 2 | halbjährlich 2             |           | Re          |
| Masken/Helm-Kombination                      | DIN 58610                   | 1                   | 2 | halbjährlich 2             |           | Re          |
| Pressluftatmer                               | DIN EN 137                  | 1                   | 2 | halbjährlich 2             | 6 Jahre 5 | Re          |
| Regenerationsgerät (Kreislaufgerät)          | DIN EN 145                  | 1                   | 2 | halbjährlich 2             | 6 Jahre 5 | Re          |
| Filtergerät                                  | DIN EN 14387                | 1                   | 1 | halbjährlich 2             |           | Re          |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>          | <b>Hergestellt nach</b> | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |   | <b>W Pr</b> |
|---|-------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|-------------|
| Fluchthaube (Filtergerät mit Haube ...)     | DIN EN 403              |                     | 2 | alle 12 Monate 2           |   | Re          |
| Atemluftflasche (Atemschutzgerät)           | DIN EN 12021, 144       | 1                   | 2 | monatlich 2                | 5 Jahre äußere, innere und Festigkeitsprüfung 5                           | Re          |
| Tauchgerät                                  | DIN EN 250              | 1                   | 2 | monatlich 2                | 6 Jahre 5   | Re          |
| Atemluftflasche (Tauchgerät)                | DIN EN 12021            | 1                   | 2 | monatlich 2                | 2,5 Jahre innere, äußere und Gewichtsprüfung 5 Jahre Festigkeitsprüfung 5 |             |
| Rettungsgerät (spezielle Taucherausrüstung) | DIN EN 12628, 1809      | 1                   | 2 | vierteljährlich 2          | alle 12 Monate 2  |             |
| <b>Löschgerät</b>                           |                         |                     |   |                            |   |             |
| Kübelspritze                                | DIN 14405               |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |   |             |
| Feuerlöscher (tragbar)                      | DIN EN 3-7              |                     | 2 | 2 Jahre 2                  |   | Vc          |
| Pulverlöschgerät (fahrbar)                  |                         |                     | 2 | 2 Jahre 2                  | 5 Jahre 5   | Vc          |
| Schaumlöschgerät (fahrbar)                  |                         |                     | 2 | 2 Jahre 2                  |   |             |
| Schaummittel                                | EN 1568                 |                     |   | alle 12 Monate 2           |   |             |
| CO2-Löschgerät (fahrbar)                    |                         |                     | 2 | 2 Jahre 2                  |   |             |
| Geräte zur Schaumerzeugung                  |                         |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |   |             |
| <b>Schläuche, Armaturen, Zubehör</b>        |                         |                     |   |                            |   |             |
| Druckschläuche                              | DIN 14811               |                     | 1 | bei jeder Wäsche 2         | bei jeder Wäsche 2  | Gr          |
| Formstabile Druckschläuche                  | DIN EN 1947             |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2  | Gr          |
| Druckschläuche mineralölbeständig           | DIN 14811               |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | bei jeder Wäsche 2  | Gr Int      |
| Saugschläuche                               | DIN EN ISO 14557        |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2  | Gr          |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>                                 | <b>Hergestellt nach</b>        | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |                  | <b>W Pr</b>    |
|--|--------------------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------|----------------|
| Ansaugschläuche  | DIN 14819 (Z)                  |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |                |
| Schlauchleitungen chemikalienbeständig                             | DIN EN 12115                   |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Int            |
| Wasserführende Armaturen und Zubehör z. B. Strahlrohre, Standrohre | DIN 15182, 14868, 14345, 14375 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Gr             |
| <b>Rettungsgerät</b>   |                                |                     |   |                            |                  |                |
| Hubrettungsfahrzeuge   | DIN EN 14044, 14043, 1777      |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 5 | Vc<br>bz<br>30 |
| Hubrettungsfahrzeuge   | DIN 14701 (Z)                  |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Vc<br>71<br>30 |
| Drehleitern mit Handbetrieb  | DIN 14702 (Z)                  |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Vc<br>bz       |
| Anhängeleitern   | DIN 14703 (Z)                  |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Vc<br>bz       |
| Schiebleitern 2-teilig   | DIN EN/DIN 1147/14714 (Z)      | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 24 Monate 2 | Int            |
| Schiebleitern 3-teilig   | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 24 Monate 2 | Gr<br>Int      |
| Steckleitern   | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 24 Monate 2 | Gr<br>Int      |
| Steckleiter, Einsteckteile   | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |                  | Gr<br>Int      |
| Steckleiter-Verbindungssteile                                      | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 24 Monate 2 | Gr<br>Int      |
| Klappleitern   | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |                  | Gr<br>Int      |
| Hakenleitern   | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Gr<br>Int      |
| Strickleitern  |                                | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |                |
| Multifunktionsleitern  | DIN EN 1147                    | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 24 Monate 2 | Gr<br>Int      |
| Rettungsplattformen  | DIN 14830                      | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |                  | Gr<br>Int      |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>        | <b>Hergestellt nach</b> | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |   | <b>W<br/>Pr</b> |
|---|-------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|-----------------|
|   |                         |                     |   |                            |   |                 |
| Sprungpolster                             | DIN 14151               | 1                   | 2 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2  | Gr              |
| Gerätesatz Auf- und Abseilgerät           | DIN 14800-16            | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Gerätesatz Absturzsicherung               | DIN 14800-17            | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Abseilgerät                               |                         | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Rettungsschlaufe                          | DIN EN 1498             | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Auffanggurt                               | DIN EN 361              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Kernmantelstatikseil                      | DIN EN 1891             | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Kernmanteldynamikseil                     | DIN EN 892              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           |   | Re<br>Re<br>Gr  |
| Falldämpfer                               | DIN EN 355              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 3           | Falldämpfer sind Einweggeräte und nach einer Belastung durch Sturz sofort auszusondern! | Re<br>Re<br>Gr  |
| Feuerwehreine                             | DIN 14920               | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr              |
| Feuerwehr-Haltegurt                       | DIN/EN 14927/358        | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr              |
| Integrierte Gurtsysteme                   |                         | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr<br>31        |
| Mehrzweckboot (MZB)                       | DIN 14961               | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Vc<br>bz        |
| <b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b> |                         |                     |   |                            |   |                 |
| Krankentrage                              | DIN 13024               | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   |                 |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>                           | <b>Hergestellt nach</b>   | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |   | <b>W Pr</b> |
|--|---------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|-------------|
|  |                           |                     |   |                            |   |             |
| Spezialtragen wie Rettungsbrett, Schleifkorbtrage, Rolltrage | DIN EN 1865               | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   |             |
| Verbandkasten E  | DIN 13169                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |   |             |
| Kammerschienen pneumatisch                                   |                           |                     | 1 | monatlich 2                |   |             |
| Beatmungsgerät (Ambubeutel)                                  |                           |                     | 1 | monatlich 2                |   |             |
| Intubationsbesteck   |                           |                     | 1 | monatlich 2                |   |             |
| Sekretabsaugpumpe  |                           |                     | 1 | monatlich 2                |   |             |
| Sauerstoffflasche, med.                                      |                           | 1                   | 2 | monatlich 2                | Äußere Prüfung<br>2 J Innere Prüfung<br>5 J<br>Festigkeitsprüfung<br>10 J |             |
| <b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät</b>             |                           |                     |   |                            |   |             |
| Handscheinwerfer, Ex   | DIN/EN<br>14627/60079     |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Vc<br>Int   |
| Kopfscheinwerfer, Ex   | DIN/EN<br>14642/50014     | 1                   | 1 | monatlich 1                |   | Vc<br>Int   |
| Arbeitsstellenscheinwerfer                                   | DIN 14644                 |                     | 1 | alle 12 Monate 1, 4        |   | Vc<br>Int   |
| Flutlichtstahler   | DIN 14800-18,<br>Bbl. 3   |                     | 1 | alle 12 Monate 1, 4        |   | Vc<br>Int   |
| Elektronenblitzleuchte                                       |                           |                     | 1 | alle 12 Monate 1           |   | Vc          |
| Handlautsprecher   |                           |                     | 1 | alle 12 Monate 1           |   | Vc<br>Int   |
| Leitungsroller/-trommel                                      | DIN 14680                 |                     | 1 | alle 12 Monate 1, 4        |   | Vc<br>Int   |
| Personenschutzeinrichtung                                    | DIN VDE/DIN<br>0661/14660 |                     | 1 | alle 12 Monate 1, 4        |   | Vc<br>Int   |
| Abzweigstück   |                           |                     | 1 | alle 12 Monate 1, 4        |   | Vc<br>Int   |
| Adapterleitungen   |                           |                     | 1 | alle 12 Monate 1, 4        |   | Vc<br>Int   |
| Warnleuchte nach StVZO                                       |                           |                     | 1 | alle 12 Monate 1           |   |             |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>         | <b>Hergestellt nach</b>      | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |                  | <b>W Pr</b>    |
|--|------------------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------|----------------|
| Verkehrswarngerät                          |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 1           |                  |                |
| Anhaltestab (elektrisch, beleuchtet)       |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 1           |                  |                |
| Handsprechfunkgerät                        |                              | 1                   | 1 | halbjährlich 1             |                  |                |
| <b>Arbeitsgerät</b>                        |                              |                     |   |                            |                  |                |
| Spreizer                                   | DIN EN 13204                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 3 Jahre 2   | Gr             |
| Schneidgerät                               | DIN EN 13204                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 3 Jahre 2   | Gr             |
| Kombigerät                                 | DIN EN 13204                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 3 Jahre 2   | Gr             |
| Rettungszyylinder                          | DIN EN 13204                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 3 Jahre 2   | Gr             |
| Hydraulik-Pumpenaggregat                   | DIN EN 13204                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 3 Jahre 2   | Gr             |
| Hydraulische Winde (Büffel),<br>Wagenheber |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 3 Jahre 2   | Vc<br>bz       |
| Hydraulischer Hebesatz (H1 + H2)           | DIN EN/DIN<br>13204 /14800-6 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 |                |
| Hebekissensystem bis 1 bar                 | DIN EN 13731                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 5 Jahre 5   | Gr             |
| Hebekissensystem > 1 bar                   | DIN EN 13731                 |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 5 Jahre 2   | Gr             |
| Leckdichtkissen                            |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 |                |
| Rohrdichtkissen                            |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Int            |
| Gully-Dichtkissen                          |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 | Int            |
| Arbeitsdruckluftflasche                    |                              |                     | 2 | alle 12 Monate 2           | 10 Jahre 5       |                |
| Mehrzweckzug                               | DIN 14800-5                  |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  | Vc<br>bz<br>30 |
| Be- und Entlüftungsgerät                   |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  |                |
| Hebebaum                                   |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |                |
| Bau- und Rettungsstützen                   |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |                |
| Kanalstreben                               |                              |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |                |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>                   | <b>Hergestellt nach</b>                     | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |                  | <b>W Pr</b> |
|--|---|---------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|
| Rollcontainer  | Fachempfehlung Nr. 2 des FA Technik des DFV |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  | Gr          |
| Rollpaletten   |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |             |
| Hubwagen   |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 |             |
| Hydraulische Prüfgeräte                              |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2           | alle 12 Monate 2 |             |
| Tragkraftspritzen                                    | DIN EN/DIN 14466/14410 (Z)                  |                     | 1 | halbjährlich 2             | alle 12 Monate 2 | Gr          |
| Feuerlöschkreiselpumpen                              | DIN EN/DIN 1028/14420                       |                     | 1 | halbjährlich 2             | alle 12 Monate 2 | Gr          |
| Tauchmotorpumpen                                     | DIN 14425                                   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc<br>Int   |
| Mineralöl/Gefahrgut Umfüllpump. TUP 3-1,5, GUP 3-1,5 | DIN 14424, 14427                            |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc<br>Int   |
| Fasspumpe mit Motor und Pumpwerk                     |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc<br>Int   |
| Turbinentauchpumpe                                   | DIN 14426                                   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  |             |
| Turbinenumfüllpumpe                                  |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  |             |
| Handmembranpumpe                                     |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |             |
| Membran-Gefahrgutpumpe                               |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc          |
| Industriesauger                                      | DIN EN 60335                                |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc<br>Int   |
| Vakuumsauger (Hydrovac)                              |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  |             |
| Exzenter-Schneckenpumpe                              |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        | alle 12 Monate 2 | Vc<br>Int   |
| Schmutzwasserpumpe                                   |   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc<br>Int   |
| Stromerzeuger  | DIN 14685                                   |                     | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |                  | Vc<br>Int   |
| Motorsäge mit Verbrennungsmotor                      | DIN EN ISO 11681                            | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |                  |             |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b>         | <b>Hergestellt nach</b>      | <b>Sichtprüfung</b> |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b> |   | <b>W<br/>Pr</b> |
|--|------------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|-----------------|
|  |                              |                     |   |                            |   |                 |
| Motorsäge mit Elektromotor                 | DIN EN 60745                 | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |   | Vc<br>Int       |
| Trennschleifmaschine mit Verbrennungsmotor | DIN EN ISO 19432             | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   |                 |
| Trennschleifmaschine mit Elektromotor      | DIN EN ISO 61029             | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |   | Vc<br>Int       |
| Trennscheiben                              | DIN EN 12431                 | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   |                 |
| Handgeführte kraftbetriebene Geräte        |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |   |                 |
| Anschlagmittel/ Drahtseil                  | DIN EN 12385                 | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr<br>Re        |
| Kettengehänge, ein- und mehrsträngig       | DIN 685                      | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Re              |
| Chemiefaserseil                            |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr<br>Re        |
| Hebebänder                                 | DIN 1492                     | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr<br>Re        |
| Hebegerichte, mehrsträngig                 |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Re              |
| Rundschlinge                               |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr              |
| Schäkel                                    | DIN EN 13889                 | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Gr              |
| Zugseil-Hebezuggerät                       |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   |                 |
| Lastaufnahmeeinrichtung                    |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Re              |
| <b>Handwerkzeug und Messgerät</b>          |                              |                     |   |                            |   |                 |
| Brennschneidgerät                          | DIN EN 730 DIN 14800-7, 8521 | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2           |   | Re              |
| Plasmaschneidgerät                         |                              | 1                   | 1 | alle 12 Monate 2, 4        |   | Re              |
| Sauerstoffflasche                          | DIN EN ISO 2503              | 1                   | 1 |                            | Äußere Prüfung<br>2 J Innere Prüfung<br>5 J<br>Festigkeitsprüfung<br>10 J 5 |                 |
| Acetylenflasche                            | DIN EN ISO 2503              | 1                   | 1 |                            | Äußere Prüfung<br>2 J Innere Prüfung<br>5 J<br>Festigkeitsprüfung<br>10 J 5 |                 |

| <b>Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug</b> | <b>Hergestellt nach</b> | <b>Sichtprüfung</b>  |   | <b>Regelmäßige Prüfung</b>                                  |  | <b>W<br/>Pr</b> |
|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|-----------------|
| Werkzeugkasten FwK                 | DIN 14881               |  | 1 | alle 12 Monate 2  |  |                 |
| Werkzeugkasten E                   | DIN 14885               |  | 1 | alle 12 Monate 2, 4   |  |                 |
| Werkzeugkasten (3 tlg. + 5 tlg.)   |                         |  | 1 | alle 12 Monate 2  |  |                 |
| Filmdosimeter                      |                         | Austausch der Filmplakette erfolgt durch die zuständige Auswertestelle |   |   |  |                 |
| Dosisleistungsmessgerät            |                         |  | 1 | halbjährlich 2  |  |                 |
| Dosisleistungswarngerät            |                         |  | 1 | halbjährlich 2  |  |                 |
| Dosiswarngerät                     |                         |  | 1 | halbjährlich 2  |  |                 |
| Kontaminationsnachweisgerät        |                         |  | 1 | halbjährlich 2  |  |                 |
| Ex-, Ex-/Ox-Messgerät              | DIN EN 60079, 50104     |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  | FE              |
| Sensormessgerät                    |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  | FE              |
| Infrarotspektrometer               |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Photoionisationsdetektor           |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Photometer                         |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Leitfähigkeitsmessgerät            |                         |  | 1 | vierteljährlich 2   |  |                 |
| pH-Messgerät                       |                         |  | 1 | vierteljährlich 2   |  |                 |
| Prüfröhrchen                       |                         |  | 1 | Verbrauchszeit der Röhrchen beachten (in der Regel 2 Jahre) |  |                 |
| Pumpe für Prüfröhrchen             |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| pH-Papier                          |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Öltestpapier                       |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Wasseranalysetest                  |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Wärmebildkamera                    |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Fernthermometer                    |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| Heustockmesssonde                  |                         |  | 1 | Herstellerangaben 2   |  |                 |
| <b>Sondergerät</b>                 |                         |  |   |   |  |                 |

| Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug           | Hergestellt nach      | Sichtprüfung |   | Regelmäßige Prüfung |  | W Pr                                   |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--|
|                                       |                       |              |   |                     |  |  |
| Kraftstoffkanister aus PE             |                       |              | 1 | halbjährlich 1      | Kraftstoffkanister aus Polyethylen (PE) sind nach ADR 5 J nach Herstellungsdatum auszumustern. Datum auf dem Kanister. |  |
| Doppelkanister für Kettensägen aus PE |                       |              | 1 | halbjährlich 1      | Kraftstoffkanister aus Polyethylen (PE) sind nach ADR 5 J nach Herstellungsdatum auszumustern. Datum auf dem Kanister. |  |
| Fahrgestell-werkzeug                  |                       |              | 1 | alle 12 Monate 2    |  |  |
| Feuerwehrfahrzeuge                    | DIN EN/DIN 1846/14502 | 1            | 1 | alle 12 Monate 2    |  | Vc<br>bz<br>10<br>30<br>21<br>31<br>31 |
| Atemluftkompressor (Verdichter)       | DIN EN 12021          |              | 2 | monatlich 2         | halbjährlich 2   | Re<br>Re                               |

Tabelle 2:

Weitere prüfpflichtige Geräte, Anlagen und Fahrzeuge

**Tabelle 2**

Weitere prüfpflichtige Geräte, Anlagen und Fahrzeuge (informativ, nicht abschließend)

| Weitere Anlagen und Geräte | Hergestellt nach DIN / EN / ISO | Sichtprüfung |               | Sicht und Funktionsprüfung | Belastungsprüfung | Weitere Rechtsgrundlagen, Prüfgrundsätze usw.** |          |          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|----------|----------|
|                            |                                 | DGUV ...     | Kapitel Punkt |                            |                   | Andere  |          |          |
| vor einer Übung            | nach Benutzung                  |              |               |                            |                   |   |          |          |
| Tore, kraftbetätigt        | DIN / EN / ISO 13241 / 14092-1  |              |               | alle 12 Monate 2           |                   | Information 208-022                             | 10.2 (1) | ASR A1.7 |
| Tore, handbetätigt         | DIN / EN / ISO 12604 / 14092-1  |              |               | alle 12 Monate 2           |                   | Information 208-022                             | 10.2 (1) |          |
| Brandschutztore und -türen | DIN / EN / ISO 16034            |              |               | alle 12 Monate 2           |                   | Information 208-022                             | 10.2 (3) | ASR A1.7 |

| Weitere Anlagen und Geräte               | Hergestellt nach DIN / EN / ISO             | Sichtprüfung |             | Sicht und Funktionsprüfung                      | Belastungsprüfung | Weitere Rechtsgrundlagen, Prüfgrundsätze usw.**                     |      |                           |
|--|---|--------------|-------------|---|-------------------|---|------|---------------------------|
|  |   |              |             |   |                   |   |      |                           |
| Aufzugsanlagen                           | DIN / EN / ISO 81-50                        |              |             | alle 2 Jahre 5                                  |                   |   |      | BetrSichV TRBS 120 Teil 4 |
| Elektrische Anlagen, ortsfest            |   |              |             | alle 4 Jahre 4                                  |                   | Vorschrift 3 bzw. 4 Information 203-049                             |      |                           |
| Flüssigkeitsstrahler (Hochdruckreiniger) |   | 1            | 1           | alle 12 Monate 2, 4                             |                   | Regel 100-500   | 2.36 |                           |
| Abgasabsauganlagen                       | Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung |              |             | alle 12 Monate 2                                |                   |   |      | BetrSichV                 |
| Lüftungsanlagen                          | Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung |              |             | alle 12 Monate 2                                |                   |   |      | BetrSichV                 |
| Flurförderzeuge                          |   | 1            | 1           | alle 12 Monate 2                                |                   | Vorschrift 67 bzw. 68<br>Vorschrift 69                              |      | StVZO                     |
| Winden                                   |   | 1            | 1           | alle 12 Monate 2                                |                   | Vorschrift 55   |      |                           |
| Hebebühnen                               |   | 1            | 1           | alle 12 Monate 2                                |                   | Regel 100-500<br>Information 208-015                                | 2.10 |                           |
| Krane                                    |   | 1            | 1           | alle 12 Monate 2                                | alle 4 Jahre 5    | Vorschrift 52 bzw. 53<br>Vorschrift 54 bzw. 55<br>Grundsatz 309-001 |      | StVZO                     |
| Druckbehälter                            | Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung |              |             |   |                   |   |      | BetrSichV                 |
| Ölabscheider                             | DIN / EN / ISO 858                          |              | monatlich 2 | monatlich 2 alle 5 Jahre<br>Generalinspektion 5 |                   |   |      |                           |

Tabelle 3:  
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Atemanschlüssen

**Tabelle 3**  
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Atemanschlüssen  
(Tabelle 13 aus DGUV Regel 112-190 übernommen)

| Atemanschluss  | Art der durchzuführenden Arbeiten                                   | Fristen    |                 |                 |   |
|--|---|------------|-----------------|-----------------|---|
|  |   | zwei Jahre | sechs Jahre     |                 |   |
| nach Gebrauch <sup>3</sup>   | halbjährlich  |            |                 |                 |   |
| Vollmasken inkl. Atemschlauch (wenn vorhanden)                               | Reinigung und Desinfektion  | X          |                 |                 |   |
|  | Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma | X          | X <sub>14</sub> | X <sub>24</sub> |   |
|  | Wechsel der Ausatemventilscheibe (wenn vorhanden)                   |            |                 |                 | X |
|  | Wechsel der Sprechmembrane (wenn vorhanden)                         |            |                 |                 | X |
| Halbmasken/ Viertelmasken inkl. Atemschlauch (wenn vorhanden)                | Reinigung und Desinfektion  | X          |                 |                 |   |
|  | Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma | X          | X <sub>14</sub> | X <sub>24</sub> |   |
|  | Wechsel der Ausatemventilscheibe (wenn vorhanden)                   |            |                 |                 | X |
| Atemschutzhaube Atemschutzhelm Mundstück inkl. Atemschlauch (wenn vorhanden) | Reinigung und Desinfektion  | X          |                 |                 |   |
|  | Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma | X          | X <sub>14</sub> | X <sub>24</sub> |   |
|  | Wechsel der Ausatemventilscheibe (wenn vorhanden)                   |            |                 |                 | X |

Tabelle 4: Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Filtergeräten

**Tabelle 4**  
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Filtergeräten  
(Tabelle 14 aus DGUV Regel 112-190 übernommen)

| Gerät                           | Art der durchzuführenden Arbeiten | Fristen                   |                             |              |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--|
|                                 |                                   | Ablauf des Verfallsdatums | Ende der Gebrauchsfähigkeit | halbjährlich |  |
| vor Einsatz                     | nach Gebrauch <sup>1</sup>        |                           |                             |              |  |
| Atemanschluss (siehe Tabelle 3) |                                   |                           |                             |              |  |

| Gerät                                  | Art der durchzuführenden Arbeiten                                   | Fristen |   |   |   |                |
|--|---|---------|---|---|---|----------------|
|  |   |         |   |   |   |                |
| Filter                                 | Kontrolle der Verfallsdaten   | X       |   |   |   |                |
|  | Sichtprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma                        | X       | X |   |   |                |
|  | Entsorgung  |         |   | X | X |                |
| Gebläse und Zubehör inkl. Atemschlauch | Reinigung   |         | X |   |   |                |
|  | Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma |         | X |   |   | X <sub>2</sub> |
|  | Kontrolle des Akkuladestatus  | X       |   |   |   | X              |

Tabelle 5: Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Behältergeräten mit Druckluft (Pressluftatmer)

**Tabelle 5**  
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Behältergeräten mit Druckluft (Pressluftatmer)  
(Tabelle 15 aus DGUV Regel 112-190 übernommen)

| Gerät                           | Art der durchzuführenden Arbeiten                                   | Fristen                    |              |                 |                 |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                 |   | nach Gebrauch <sub>3</sub> | halbjährlich | zwei Jahre      | sechs Jahre     |
| Atemanschluss (siehe Tabelle 3) |   |                            |              |                 |                 |
| Pressluftatmer, komplett        | Reinigung   |                            | X            |                 |                 |
|                                 | Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma |                            | X            | X <sub>4</sub>  |                 |
| Lungenautomat                   | Reinigung und Desinfektion  |                            | X            |                 |                 |
|                                 | Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma |                            | X            | X <sub>14</sub> | X <sub>24</sub> |
|                                 | Wechsel der Membran   |                            |              |                 | X               |

| Gerät  | Art der durchzuführenden Arbeiten | Fristen                                    |  |  |   |
|--|-----------------------------------|--|--|--|---|
| Lungenautomat einschließlich Schlauch  | Grundüberholung                   |  |  |  | X |
| Pressluftatmer, luftführende Teile (ohne Lungenautomat einschließlich Schlauch und Druckgasbehälter) | Grundüberholung                   |  |  |  | X |
| Druckgasbehälter und -ventile  | Wiederkehrende Prüfung            | Fristen nach Betriebssicherheitsverordnung |  |  |   |

**Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)**

**Glinkastraße 40**  
**10117 Berlin**  
**Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)**  
**E-Mail: [info@dguv.de](mailto:info@dguv.de)**  
**Internet: [www.dguv.de](http://www.dguv.de)**

**Fußnoten**

- <sup>1</sup> Bei mobil gelagerten Atemanschlüssen gemäß Kapitel 6.10.2.1.
- <sup>2</sup> Bei stationär gelagerten Atemanschlüssen gemäß Kapitel 6.10.2.1.
- <sup>3</sup> Gebrauch kann in diesem Fall neben dem einmaligen Gebrauch auch den mehrmaligen Gebrauch durch dieselbe Person innerhalb einer Arbeitswoche bedeuten.
- <sup>4</sup> Sollte die Sichtprüfung Mängel bezüglich des Reinigungszustandes aufweisen, ist eine Reinigung und Desinfektion durchzuführen.
- <sup>1</sup> Gebrauch kann in diesem Fall neben dem einmaligen Gebrauch auch den mehrmaligen Gebrauch durch dieselbe Person innerhalb einer Arbeitsschicht oder Arbeitswoche bedeuten.
- <sup>2</sup> Sollte die Sichtprüfung Mängel bezüglich des Reinigungszustandes aufweisen, ist eine Reinigung durchzuführen.
- <sup>1</sup> Bei mobil gelagerten Atemschutzgeräten gemäß Kapitel 6.10.2.1.
- <sup>2</sup> Bei stationär gelagerten Atemschutzgeräten gemäß Kapitel 6.10.2.1.
- <sup>3</sup> Gebrauch kann in diesem Fall neben dem einmaligen Gebrauch auch den mehrmaligen Gebrauch durch dieselbe Person innerhalb einer Arbeitsschicht oder Arbeitswoche bedeuten.
- <sup>4</sup> Sollte die Sichtprüfung Mängel bezüglich des Reinigungszustandes aufweisen, ist eine Reinigung und ggf. Desinfektion durchzuführen.