

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/3419f8d3-56f6-31ae-b662-1f0bca240d52>

Bibliografie

Titel	Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen (DGUV Information 203-017)
Amtliche Abkürzung	DGUV Information 203-017
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 7.2 - 7.2 Zusätzliche Hinweise bei Schäden an Elektroleitungen

- Alle Personen auffordern, größtmöglichen Abstand zu halten.
- Arbeitsgerät aus dem Gefahrenbereich bringen.
- Betreiber veranlassen, die Leitung spannungsfrei zu schalten.

