

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/48d2fbb5-1c81-349d-837c-f4186bac64e2>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln Druckgase Anlagen zum Füllen von Treibgastanks Flüssiggastankstellen (TRG 404)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRG 404
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Abschnitt 5 TRG 404 - Prüfen [\(1\)](#)

Die Feststellung der Erfüllung der sicherheitstechnischen Anforderungen nach [Ziffer 3](#) und [4 dieser TRG](#) ist spätestens in Abständen von 2 Jahren zu wiederholen. Festlegungen in den Erlaubnissen bzw. Genehmigungsbescheiden sind zu berücksichtigen.

Obige Feststellung erfolgt in der Regel im Zusammenhang mit der wiederkehrenden Prüfung des Flüssiggas-Lagerbehälters nach Anhang II Nr. 25 Abs. 3 DruckbehV.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

