

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/76c6b744-b255-3131-83d7-22c107ca7657>

**Bibliografie**

<b>Titel</b>	Tätigkeiten mit Explosivstoffen (bisher: BGR/GUV-R 242)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	DGUV Regel 113-017
<b>Normtyp</b>	Satzung
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	[keine Angabe]

## Abschnitt 9.5 - 9.5 Sicherung gegen Überfüllen

Nitrierapparate müssen mit Überfüllsicherungen ausgerüstet sein.

***Als Überfüllsicherung kann z. B. ein Überlauf dienen.***

