

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/7f12dc54-2289-35ce-89ff-f6b1db5ae22b>

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Bibliografie</b>       |   |
| <b>Titel</b>              | Arbeitsstätten-Richtlinie Toilettenräume (ASR 37/1) Zu § 37 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung |
| <b>Amtliche Abkürzung</b> | ASR 37/1  |
| <b>Normtyp</b>            | Technische Regel  |
| <b>Normgeber</b>          | Bund  |
| <b>Gliederungs-Nr.</b>    | keine FN  |

## Abschnitt 2 ASR 37/1 - Bereitstellung von Toiletten [\(1\)](#)

2.1 Die Zahl der erforderlichen Toiletten und Bedürfnisstände ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle nach DIN 18 228 Blatt 3:

| Männer            |                    |                          | Frauen            |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Beschäftigtenzahl | Zahl der Toiletten | Zahl der Bedürfnisstände | Beschäftigtenzahl | Zahl der Toiletten |
| bis 5             | 1                  |                          | bis 5             | 1                  |
| bis 10            | 1                  | 1                        | bis 10            | 1                  |
|                   |                    |                          | bis 20            | 2                  |
| bis 25            | 2                  | 2                        | bis 35            | 3                  |
| bis 50            | 3                  | 3                        | bis 50            | 4                  |
|                   |                    |                          | bis 65            | 5                  |
| bis 75            | 4                  | 4                        | bis 80            | 6                  |
| bis 100           | 5                  | 5                        | bis 100           | 7                  |
|                   |                    |                          | bis 120           | 8                  |
| bis 130           | 6                  | 6                        | bis 140           | 9                  |

| Männer            |                    |                          | Frauen            |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Beschäftigtenzahl | Zahl der Toiletten | Zahl der Bedürfnisstände | Beschäftigtenzahl | Zahl der Toiletten |
| bis 160           | 7                  | 7                        | bis 160           | 10                 |
| bis 190           | 8                  | 8                        |                   |                    |
| bis 220           | 9                  | 9                        |                   |                    |
| bis 250           | 10                 | 10                       |                   |                    |

**2.2** Ein Toilettenraum sollte nicht mehr als 10 Toilettenzellen und 10 Bedürfnisstände enthalten.

#### Fußnoten

(1) Red. Anm.: Nach [§ 8 Absatz 2 der Verordnung über Arbeitsstätten \(Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV\) vom 12. August 2004](#) (BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960), gelten die im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten Arbeitsstättenrichtlinien bis zur Überarbeitung durch den Ausschuss für Arbeitsstätten und der Bekanntmachung entsprechender Regeln durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2012, fort.