

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/93ca44e7-bcc9-3ff5-8178-5f02661dcf55>

<b>Bibliografie</b>	
<b>Titel</b>	Technische Regeln für Arbeitsstätten Maßnahmen gegen Brände (ASR A2.2)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	ASR A2.2
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Anhang 1 ASR A2.2 - Standardschema zur Festlegung der notwendigen Feuerlöscheinrichtungen

1. Schritt	-	Ermittlung der vorhandenen Brandklassen nach Tabelle 1
2. Schritt	-	Ermittlung der Brandgefährdung (siehe auch Tabelle 4)
3. Schritt	-	Ermittlung der Löschmitteleinheiten (LE) in Abhängigkeit von der Grundfläche für die in allen Arbeitsstätten notwendige Grundausstattung mit Feuerlöscheinrichtungen nach Tabelle 3
4. Schritt	-	Festlegung der für die Grundausstattung notwendigen Anzahl der Feuerlöscheinrichtungen entsprechend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Tabelle 2
5. Schritt	-	Gegebenenfalls Festlegung von zusätzlichen Maßnahmen, insbesondere nach Punkt 6.2, bei erhöhter Brandgefährdung

