

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/98cfd93e-31b9-3bba-8ae0-cf148c5d8a14>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Gewölbte Flammrohrböden (TRD 304)
Amtliche Abkürzung	TRD 304
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 6 TRD 304 - Berechnungstemperatur t [\(1\)](#)

Als Berechnungstemperatur ist einzusetzen:

- bei nicht befeuerter Wand:
die Dampftemperatur
- bei gegen Feuergase abgedeckter Wand:
die Dampftemperatur + 20 °C
- bei von Feuergasen berührter Wand:
die Dampftemperatur + 50 °C

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

