

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/c5138718-87fe-389d-928c-e0228a27575a>

Bibliografie

| | |
|---------------------------|--|
| Titel | Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Allgemeine Anforderungen an Stationen (TRGL 201) |
| Amtliche Abkürzung | TRGL 201 |
| Normtyp | Technische Regel |
| Normgeber | Bund |
| Gliederungs-Nr. | Keine FN |

Abschnitt 5 TRGL 201 - Blitzschutz [\(1\)](#)

Die Gebäude müssen mit Blitzschutzanlagen entsprechend VDE 0185 ausgerüstet werden.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

