

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/d6d6c158-7b6b-372a-9862-43ff629ab995>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln Druckgase Allgemeine Bestimmungen für Füllanlagen (TRG 400)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRG 400
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Abschnitt 3 TRG 400 - Allgemeine Anforderungen an Füllanlagen [\(1\)](#)

**3.1** Füllanlagen müssen so errichtet sein und so betrieben werden, daß Personen, die sie bedienen, warten oder beaufsichtigen oder sich in ihrer Umgebung aufhalten, nicht gefährdet werden.

**3.2** Die Anforderungen der Nummer 3.1 sind als erfüllt anzusehen, wenn die [TRG 401](#) und folgende beachtet sind.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

