

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/e4607b7a-09ad-32a1-8f07-2ff01ecddd6c>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Arbeitsstätten-Richtlinie Umkleieräume (ASR 34/1-5) Zu § 34 Abs. 1 bis 5 der Arbeitsstättenverordnung
<b>Amtliche Abkürzung</b>	ASR 34/1-5
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Abschnitt 7 ASR 34/1-5 - Künstliche Beleuchtung der Umkleieräume [\(1\)](#)

Die Nennbeleuchtungsstärke der Beleuchtungseinrichtungen muss in Umkleieräumen mindestens 100 Lux betragen.

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Nach [§ 8 Absatz 2 der Verordnung über Arbeitsstätten \(Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV\) vom 12. August 2004](#) (BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960), gelten die im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten Arbeitsstättenrichtlinien bis zur Überarbeitung durch den Ausschuss für Arbeitsstätten und der Bekanntmachung entsprechender Regeln durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2012, fort.

