

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/faa2e2d6-9fe9-37ab-8032-b71d53fa5710>

Bibliografie	
<b>Titel</b>	Technische Regeln Druckgase Druckgasbehälter ortsbeweglicher Feuerlöscher (Prüfüberdruck $\leq 40$ bar und Fassungsraum $\leq 20$ l) (TRG 500)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRG 500
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Abschnitt 1 TRG 500 - Geltungsbereich [\(1\)](#)

**1.1** Diese TRG gilt für Druckgasbehälter ortsbeweglicher Feuerlöscher [\(2\)](#) mit einem Prüfüberdruck  $\geq 40$  bar und einem Fassungsraum  $\leq 20$  l.

**1.2** Für Druckgasbehälter ortsbeweglicher Feuerlöscher mit einem Prüfüberdruck  $> 40$  bar oder einem Fassungsraum  $> 20$  l gilt [TRG 310](#) oder - sofern es sich um andere Behälter als Flaschen handelt - TRG 340.

**1.3** Es wird verwiesen auf

1. [TRG 001](#) Aufbau und Anwendung der TRG,
2. die Richtlinien des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung:  
[TRG 700](#) Richtlinie für das Verfahren der Bauartzulassung von Druckgasbehältern,  
[TRG 760](#) Richtlinie für das Prüfen von Druckgasbehältern durch den Sachverständigen.

**1.4** Vorschriften über Feuerlöschmittel und -geräte bleiben unberührt.

---

### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

[\(2\) Amtl. Anm.:](#) Mit Wasser, oder Luftfahrzeugen dauernd fest verbundene Druckgasbehälter sind vom Geltungsbereich der DruckgasV ausgenommen (§ 1 Abs. 1 Nummer 2 DruckgasV).

